

3. 측정결과

가. 측정기록부

실내공기질측정기록부											
1. 의뢰내용											
① 상호(기관명) : 강남구시설관리공단						④ 측정일자 : 2015.06.12 ~ 2015.06.19					
② 시 설 수 : 19개 시설						⑤ 분석기간 : 2015.05.12 ~ 2015.06.26					
③ 의뢰항목 : 10 항목						⑥ 측정용도 : 참고용					
2. 측정분석결과											
측정항목		미세먼지(PM-10)	이산화탄소(CO ₂)	포름알데하이드(HCHO)	일산화탄소(CO)	총부유세균(TAB)	이산화질소(NO ₂)	오존(O ₃)	석면(Asbestos)	라돈(Rn)	휘발성유기화합물(TVOC)
체육(문화)시설	구민회관	39.6	551	24.3	0.3	247.8	-	-	-	-	-
	강남스포츠클럽센터	51.7	602	38.7	0.4	413.7	-	-	-	-	-
	구민체육관	50.2	571	53.1	0.5	272.8	-	-	-	-	-
	대진체육관	58.3	806	38.1	0.4	372.3	-	-	-	-	-
공영주차장	강남치매지원센터	53.5	604	27.3	0.7	-	0.021	0.007	0.01미만	22.2	156.6
	개포동공원	49.5	799	37.2	0.7	-	0.033	0.013	0.01미만	42.6	242.7
	언북초등학교	49.6	595	16.9	1.5	-	0.046	0.015	0.01미만	18.5	386.0
	포이초등학교	60.2	771	54.6	1.6	-	0.063	0.010	0.01미만	35.2	314.1
	언주초등학교	56.5	650	12.8	1.0	-	0.039	0.015	0.01미만	14.8	258.4
	영희초등학교	49.4	512	25.5	1.1	-	0.047	0.007	0.01미만	29.6	53.0
	논현초등학교	79.9	607	26.5	1.1	-	0.057	0.008	0.01미만	24.1	595.8
	도곡로21길 7	52.2	913	35.0	2.7	-	0.081	0.008	0.01미만	37.0	341.7
	역삼1문화센터	54.8	829	23.8	1.5	-	0.055	0.014	0.01미만	37.0	472.9
	삼성1문화센터	50.2	579	14.3	0.7	-	0.021	33.3	0.01미만	0.006	129.0
	대치2문화센터	50.8	814	373.	1.0	-	0.054	0.015	0.01미만	44.4	668.5
	신구초등학교	73.1	674	41.8	1.1	-	0.046	0.010	0.01미만	25.9	410.4
	도곡초등학교	61.1	619	21.3	1.9	-	0.048	0.008	0.01미만	20.4	386.5
	대왕초등학교	62.5	564	26.2	0.6	-	0.034	0.010	0.01미만	33.3	166.3
보육시설	강남구청 직정어린이집	36.5	759	36.2	0.4	275.0	0.020	0.012	0.01미만	22.2	181.3