



Environment Industrial Institute co. Ltd.

공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우)08732 서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층 TEL : 02-583-0203~4 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20164-0201

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청 서	업 소 명	대진체육관	검 사 기 관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 강남구 개포로 109길 62		소 재 지	서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층
	대 표 자	김 상 주		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	신 준 호		검 사 원	권 순 호
	용 도	참 고 용		검사일자	2016. 08. 09

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.		
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일산화탄소	25 ppm			
이산화탄소	1000 ppm			
폼알데하이드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			


위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

승인자 : 김 홍



2016년 08월 16일

(주)푸른환경산업연구소



* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음


원본대조필



검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	1F 입구 방면	33.9 ℃	-
		1F 안쪽 방면	34.0 ℃	-
상대습도	-	1F 입구 방면	52.7 %	-
		1F 안쪽 방면	54.0 %	-
미세먼지 (PM-10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1F 입구 방면	38.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		1F 안쪽 방면	38.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	1F 입구 방면	0.5 ppm	적합
		1F 안쪽 방면	0.5 ppm	적합
이산화탄소 (CO ₂)	1000 ppm	1F 베드민턴장	527.0 ppm	적합
		1F 관리사무실 앞	539.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1F 베드민턴장	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		1F 로비	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를
통보합니다.



2016년 08월 16일

(주)푸른환경산업연구원

** 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

원본대조필



Environment Industrial Institute co. Ltd.

공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우108732 서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층 TEL : 02-583-0203~4 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20164-0202

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청서	업 소 명	강남구민체육관	검사 기관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 강남구 개포로 28길 47		소 재 지	서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층
	대 표 자	김 상 주		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	이 사 현		검 사 원	권 순 호
	용 도	참 고 용		검사일자	2016. 08. 09

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.		
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일산화탄소	25 ppm			
이산화탄소	1000 ppm			
폼알데하이드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			


위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

승인자 : 김 홍



2016년 08월 16일

(주)푸른환경산업연구소



* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

원본대조필

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	1F 헬스장	28.0 ℃	-
		2F 종합 체육관	29.4 ℃	-
상대습도	-	1F 헬스장	56.3 %	-
		2F 종합 체육관	55.9 %	-
미세먼지 (PM-10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1F 헬스장	69.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 종합 체육관	44.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	1F 헬스장	0.7 ppm	적합
		2F 종합 체육관	0.7 ppm	적합
이산화탄소 (CO ₂)	1000 ppm	1F 헬스장	954.0 ppm	적합
		2F 종합 체육관	895.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1F 헬스장	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 종합 체육관	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

2016년 08월 16일

(주)푸른환경산업연구원

** 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

원본대조필



Environment Industrial Institute co. Ltd.

공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우 008732 서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층 TEL : 02-583-0203~4 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20164-0203

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청 서	업 소 명	강남구민회관	검사 기관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 강남구 삼성로 154		소 재 지	서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층
	대 표 자	김 상 주		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	조 영 민		검 사 원	권 순 호
	용 도	참 고 용		검사일자	2016. 08. 09

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.		
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일산화탄소	25 ppm			
이산화탄소	1000 ppm			
폼알데하이드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			


위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

승인자 : 김 홍



2016년 08월 16일

(주)푸른환경산업연구소



* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

원본대조필

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	B1F 로비	28.7 ℃	-
		2F 로비	28.2 ℃	-
상대습도	-	B1F 로비	47.2 %	-
		2F 로비	44.1 %	-
미세먼지 (PM-10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 로비	45.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 로비	37.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	B1F 로비	1.1 ppm	적합
		2F 로비	0.9 ppm	적합
이산화탄소 (CO ₂)	1000 ppm	B1F 로비	551.0 ppm	적합
		2F 로비	599.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 로비	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 로비	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.



2016년 08월 16일

(주)푸른환경산업연구소

** 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

원본대조필



Environment Industrial Institute co. Ltd.

공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우)08732 서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층 TEL : 02-583-0203~4 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20164-0204

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청서	업 소 명	강남스포츠문화센터	검사 기관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 강남구 밤고개로1길 52		소 재 지	서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층
	대 표 자	김 상 주		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	김 순 용		검 사 원	권 순 호
	용 도	참 고 용		검사일자	2016. 08. 09

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.		
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일산화탄소	25 ppm			
이산화탄소	1000 ppm			
폼알데하이드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			


위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

승인자 : 김 홍



2016년 08월 16일

(주)푸른환경산업연구소




* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

원본대조필

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	3F 헬스장	28.8 ℃	-
		4F 대체육관	30.8 ℃	-
상대습도	-	3F 헬스장	63.9 %	-
		4F 대체육관	70.7 %	-
미세먼지 (PM-10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3F 헬스장	56.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		4F 대체육관	44.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	3F 헬스장	0.8 ppm	적합
		4F 대체육관	0.7 ppm	적합
이산화탄소 (CO ₂)	1000 ppm	3F 헬스장	949.0 ppm	적합
		4F 대체육관	543.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3F 헬스장	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		4F 대체육관	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를
통보합니다.



2016년 08월 16일

(주)푸른환경산업연구소

** 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

원본대조필