

시험 성적서



접수번호	BD1711191	발급일자	2017년 11월 14일
반응	서울특별시 강남구 개포로28길 47 (개포동)	의뢰기관명	강남구민체육관
제 목	저수조 수질검사 성적서 발급		

1. 시료내용

시료명	저수조	채수방법	직접채수
채수일시	2017년 11월 10일	접수일시	2017년 11월 10일
채수장소	서울특별시 강남구 개포로28길 47 (개포동)	검사목적	보고용

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판정	적합
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

시료명	검사항목 및 기준						판정
	총대장균군	분원성대장균군	일반세균	탁도	수소이온농도	유리잔류염소	
	불검출/100 mL	불검출/100 mL	100 CFU/mL 이하	0.5 NTU 이하	5.8 ~ 8.5	4.0 mg/L 이하	
저수조	불검출	불검출	0	0.10	6.9	0.13	적합

본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 광고, 상업적인 용도나 법적인 해결의 용도로 사용할 수 없습니다.

비고: 각 항목에 대한 판정은 먹는 물 관리법 제5조의 먹는 물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조 별표1의 기준에 의거합니다.

담당자 고유미

2017년 11월 14일

책임자 송찬희



창의력과 사명감으로 정성을 다하는

(주)산업공해연구소 대표이사

Institute of Industrial Pollution Co.,Ltd.

