

# 시험 성적서



|      |                         |       |               |
|------|-------------------------|-------|---------------|
| 접수번호 | BD1711188               | 발급일자  | 2017년 11월 14일 |
| 반응   | 서울특별시 강남구 삼성로 154 (대치동) | 의뢰기관명 | 강남구민회관        |
| 제목   | 저수조 수질검사 성적서 발급         |       |               |

## 1. 시료내용

|      |                         |      |               |
|------|-------------------------|------|---------------|
| 시료명  | 저수조                     | 채수방법 | 직접채수          |
| 채수일시 | 2017년 11월 10일           | 접수일시 | 2017년 11월 10일 |
| 채수장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 154 (대치동) | 검사목적 | 보고용           |

## 2. 수질검사 결과

### 가. 검사결과 종합

|           |    |
|-----------|----|
| 판정        | 적합 |
| 수질기준 초과항목 |    |

### 나. 항목별 검사결과

| 시료명 | 검사항목 및 기준  |            |               |            |           |             | 판정 |
|-----|------------|------------|---------------|------------|-----------|-------------|----|
|     | 총대장균군      | 분원성대장균군    | 일반세균          | 탁도         | 수소이온농도    | 유리잔류염소      |    |
|     | 불검출/100 mL | 불검출/100 mL | 100 CFU/mL 이하 | 0.5 NTU 이하 | 5.8 ~ 8.5 | 4.0 mg/L 이하 |    |
| 저수조 | 불검출        | 불검출        | 0             | 0.12       | 6.9       | 0.14        | 적합 |

본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 광고, 상업적인 용도나 법적인 해결의 용도로 사용할 수 없습니다.

비고: 각 항목에 대한 판정은 먹는 물 관리법 제5조의 먹는 물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조 별표1의 기준에 의거합니다.

담당자 고유미

2017년 11월 14일

책임자 송찬희



창의력과 사명감으로 정성을 다하는

(주)산업공해연구소 대표이사

Institute of Industrial Pollution Co.,Ltd.

