


## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남구민회관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 삼성로 154			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	14441.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김정민			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 2층 관리사무실 앞					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	24.2 °C	46.9 %	756 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 5일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 2층 관리사무실 앞	33.1	10:10 ~ 10:10	종량법	06/05 ~ 06/06
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		17.3	10:10 ~ 10:10	종량법	06/05 ~ 06/06
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		470	12:30 ~ 13:30	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		16.9	12:30 ~ 13:30	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.4	12:30 ~ 13:30	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 5일 ~ 2020년 6월 12일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 15일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남구민회관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 삼성로 154			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	14441.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김정민			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하1층 문화취미교실					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	24.7 °C	44.0 %	756 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 5일			시료채취자	박준석 (  명 )	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하1층 문화취 미교실	25.8	10:00 ~ 10:00	종량법	06/05 ~ 06/06
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		12.1	10:00 ~ 10:00	종량법	06/05 ~ 06/06
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		541	13:40 ~ 14:40	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		30.8	13:40 ~ 14:40	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.5	13:40 ~ 14:40	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 5일 ~ 2020년 6월 12일			분석책임자	정문락 (  명 )	
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 15일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남구민회관 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 삼성로 154			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	5612.52 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김정민			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정		1 지점 : 지하2층				
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	24.2 °C	42.7 %	756 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 5일			시료채취자	장광호 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하2층	43.2	09:50 ~ 09:50	중량법	06/05 ~ 06/06
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		642	10:10 ~ 11:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		11.0	10:10 ~ 11:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		1.2	10:10 ~ 11:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 5일 ~ 2020년 6월 12일			분석책임자	정문락 (서명)	
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 15일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남구민회관 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 삼성로 154			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	5612.52 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김정민			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정		2 지점 : 지하3층				
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	25.1 °C	46.3 %	756 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 5일			시료채취자	장광호 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하3층	30.7	09:40 ~ 09:40	중량법	06/05 ~ 06/06
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		775	11:20 ~ 12:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		9.7	11:20 ~ 12:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		1.0	11:20 ~ 12:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 5일 ~ 2020년 6월 12일			분석책임자	정문락 (서명)	
⑤ 종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 15일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남스포츠문화센터		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 봄고개로1길 52			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	9914.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	이동현			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 2층 탁구장					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	27.4 °C	49.8 %	748 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 9일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 2층 탁구장	24.9	13:00 ~ 13:00	종량법	07/09 ~ 07/10
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		11.8	13:00 ~ 13:00	종량법	07/09 ~ 07/10
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		493	13:20 ~ 14:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		46.4	13:20 ~ 14:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.5	13:20 ~ 14:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 9일 ~ 2020년 7월 16일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 17일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남스포츠문화센터		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 밤고개로1길 52			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	9914.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	이동현			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 4층 대체육관					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	29.9 °C	50.3 %	748 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 9일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 4층 대체육관	36.9	12:50 ~ 12:50	종량법	07/09 ~ 07/10
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		16.8	12:50 ~ 12:50	종량법	07/09 ~ 07/10
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		512	14:30 ~ 15:30	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		60.2	14:30 ~ 15:30	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.4	14:30 ~ 15:30	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 9일 ~ 2020년 7월 16일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 17일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남구민체육관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 개포로28길 47			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	2494.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	신윤철			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 1층 헬스장					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	26.4 °C	58.4 %	747 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 7일		시료채취자	박준석 ( )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 1층 헬스장	35.1	09:40 ~ 09:40	종량법	07/07 ~ 07/08
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		15.0	09:40 ~ 09:40	종량법	07/07 ~ 07/08
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		462	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		10.7	10:00 ~ 11:00	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.8	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 7일 ~ 2020년 7월 14일		분석책임자	정문락 ( )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 15일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남구민체육관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 개포로28길 47			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	2494.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	신윤철			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 2층 대체육관					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	26.6 °C	60.3 %	747 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 7일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 2층 대체육관	37.2	09:30 ~ 09:30	종량법	07/07 ~ 07/08
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		12.5	09:30 ~ 09:30	종량법	07/07 ~ 07/08
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		405	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		14.0	11:10 ~ 12:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.8	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 7일 ~ 2020년 7월 14일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 15일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	대진체육관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 개포로109길 62			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	796.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	이재형			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 체육관 안쪽					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	27.3 °C	50.5 %	748 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 9일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 체육관 안쪽	25.7	09:40 ~ 09:40	종량법	07/09 ~ 07/10
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		10.8	09:40 ~ 09:40	종량법	07/09 ~ 07/10
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		536	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		19.3	10:00 ~ 11:00	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.8	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 9일 ~ 2020년 7월 16일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 17일

에코환경시험연구소

서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	대진체육관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 개포로109길 62			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	796.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	이재형			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 체육관 중앙					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	27.0 °C	50.2 %	748 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 9일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 체육관 중앙	20.3	09:30 ~ 09:30	종량법	07/09 ~ 07/10
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		8.4	09:30 ~ 09:30	종량법	07/09 ~ 07/10
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		580	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		16.4	11:10 ~ 12:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.8	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 9일 ~ 2020년 7월 16일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 17일

에코환경시험연구소




서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	매봉산실내배드민턴장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 남부순환로 2711			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	988.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	이호정			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 1층 실내 배드민턴장					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	24.9 °C	59.3 %	747 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 7일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 1층 실내 배드민턴장	36.0	13:00 ~ 13:00	종량법	07/07 ~ 07/08
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		16.0	13:00 ~ 13:00	종량법	07/07 ~ 07/08
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		513	13:20 ~ 14:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		24.7	13:20 ~ 14:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.4	13:20 ~ 14:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 7일 ~ 2020년 7월 14일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 15일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	매봉산실내배드민턴장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 남부순환로 2711			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	988.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	이호정			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 2층 샤워실					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	26.8 °C	61.0 %	747 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 7일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 2층 샤워실	32.0	12:50 ~ 12:50	종량법	07/07 ~ 07/08
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		14.8	12:50 ~ 12:50	종량법	07/07 ~ 07/08
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		398	15:30 ~ 16:30	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		22.5	15:30 ~ 16:30	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.4	15:30 ~ 16:30	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 7일 ~ 2020년 7월 14일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 15일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남치매지원센터 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 선릉로108길 27			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4534.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	신용운			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하2층 하					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	23.2 °C	47.3 %	762 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 8일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하2층 하	30.7	09:40 ~ 09:40	종량법	06/08 ~ 06/09
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		472	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		5.3	10:00 ~ 11:00	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.8	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 8일 ~ 2020년 6월 15일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 16일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남치매지원센터 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 선릉로108길 27			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4534.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	신용운			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하2층 상					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	23.4 °C	47.9 %	762 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 8일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하2층 상	35.1	09:30 ~ 09:30	종량법	06/08 ~ 06/09
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		453	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		6.1	11:10 ~ 12:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.9	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 8일 ~ 2020년 6월 15일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 16일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	개포동공원 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 개포로 509			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	5135.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김동빈			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하3층 출입구					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	26.0 °C	62.2 %	757 mmHg	유 / 가동	무 / 비가동	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 11일		시료채취자	박준석 ( )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하3층 출입구	32.9	13:00 ~ 13:00	종량법	06/11 ~ 06/12
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		635	13:20 ~ 14:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		5.5	13:20 ~ 14:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		3.7	13:20 ~ 14:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 11일 ~ 2020년 6월 18일		분석책임자	정문락 ( )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 19일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	개포동공원 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 개포로 509			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	5135.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김동빈			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하2층 출입구					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	26.2 °C	62.2 %	757 mmHg	유 / 가동	무 / 비가동	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 11일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하2층 출입구	29.0	12:50 ~ 12:50	종량법	06/11 ~ 06/12
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		758	14:30 ~ 15:30	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		8.4	14:30 ~ 15:30	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		3.0	14:30 ~ 15:30	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 11일 ~ 2020년 6월 18일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 19일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	언북초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 삼성로135길 42			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	6681.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	신용운			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 2층					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	25.4 °C	46.1 %	759 mmHg	무 / -	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 8일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 2층	35.7	12:50 ~ 12:50	종량법	06/08 ~ 06/09
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		376	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		10.4	13:10 ~ 14:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.6	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 8일 ~ 2020년 6월 15일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 16일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	언북초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 삼성로135길 42			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	6681.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	신용운			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 1층					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	26.0 °C	47.0 %	759 mmHg	무 / -	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 8일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 1층	44.0	12:40 ~ 12:40	종량법	06/08 ~ 06/09
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		389	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		7.7	14:20 ~ 15:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.6	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 8일 ~ 2020년 6월 15일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 16일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	포이초등학교 공영주차장	② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정		
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 개포로22길 87		시설명	실내주차장		
	대표자(의뢰인)	강남구청장		규모	5948.00 m <sup>2</sup>		
	관리책임자	김기철		의뢰항목	유지		
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하1층 계단출입구 옆					
	현장 정보	측정지점	실내기상		관련설비설치/가동여부		
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	24.2 °C	52.3 %	758 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 3일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하1층 계단출 입구 옆	41.1	13:20 ~ 13:20	종량법	06/03 ~ 06/04
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		512	13:40 ~ 14:40	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		11.0	13:40 ~ 14:40	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		4.8	13:40 ~ 14:40	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 3일 ~ 2020년 6월 10일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 11일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	포이초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 개포로22길 87			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	5948.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김기철			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하2층 E1 기둥					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	23.3 °C	53.0 %	758 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 3일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하2층 E1 기둥	31.3	13:10 ~ 13:10	종량법	06/03 ~ 06/04
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		714	14:50 ~ 15:50	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		6.3	14:50 ~ 15:50	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		5.0	14:50 ~ 15:50	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 3일 ~ 2020년 6월 10일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 11일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	언주초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 남부순환로363길 19			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	8135.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김기철			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 1층 중앙					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	24.8 °C	49.3 %	752 mmHg	무 / -	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 9일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 1층 중앙	34.6	09:40 ~ 09:40	종량법	06/09 ~ 06/10
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		427	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		8.6	10:00 ~ 11:00	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.7	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 9일 ~ 2020년 6월 16일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 17일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	언주초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 남부순환로363길 19			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	8135.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김기철			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 1층 안쪽					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	24.7 °C	47.6 %	752 mmHg	무 / -	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 9일			시료채취자	박준석 (  명 )	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 1층 안쪽	30.6	09:30 ~ 09:30	종량법	06/09 ~ 06/10
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		441	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		10.6	11:10 ~ 12:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.8	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 9일 ~ 2020년 6월 16일			분석책임자	정문락 (  명 )	
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 17일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	영희초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 일원로 21			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4942.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김동빈			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하1층 입구 정면 기둥					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	27.6 °C	61.7 %	757 mmHg	무 / -	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 11일		시료채취자	박준석 ( )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하1층 입구 정 면 기둥	37.0	09:50 ~ 09:50	종량법	06/11 ~ 06/12
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		591	10:10 ~ 11:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		10.6	10:10 ~ 11:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		1.6	10:10 ~ 11:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
	분석기간	2020년 6월 11일 ~ 2020년 6월 18일			분석책임자	정문락 ( )	
⑤종합의견	1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 19일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	영희초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 일원로 21			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4942.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김동빈			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하1층 입구 왼쪽 끝 벽면					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	28.4 °C	73.3 %	757 mmHg	무 / -	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 11일			시료채취자	박준석 (  명 )	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하1층 입구 왼 쪽 끝 벽면	31.4	09:40 ~ 09:40	종량법	06/11 ~ 06/12
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		612	11:20 ~ 12:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		11.2	11:20 ~ 12:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		2.1	11:20 ~ 12:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 11일 ~ 2020년 6월 18일			분석책임자	정문락 (  명 )	
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 19일

에코환경시험연구소




서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	논현초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 강남대로120길 33			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	6218.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	신용운			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하2층 중앙기동					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	23.7 °C	49.5 %	753 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 2일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하2층 중앙기동	40.5	13:00 ~ 13:00	종량법	06/02 ~ 06/03
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		603	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		11.7	13:10 ~ 14:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		4.4	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 2일 ~ 2020년 6월 9일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 10일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	논현초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 강남대로120길 33			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	6218.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	신용운			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하1층 중앙기둥					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	23.6 °C	37.6 %	753 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 2일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하1층 중앙기 둥	53.9	12:50 ~ 12:50	종량법	06/02 ~ 06/03
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		451	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		4.7	14:20 ~ 15:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		2.5	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 2일 ~ 2020년 6월 9일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 10일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	도곡로21길7 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 도곡로21길 7			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	1023.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김기철			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하3층 B구역					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	25.1 °C	56.8 %	756 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 10일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하3층 B구역	30.6	09:40 ~ 09:40	종량법	06/10 ~ 06/11
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		762	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		12.1	10:00 ~ 11:00	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		4.4	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 10일 ~ 2020년 6월 17일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 18일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	도곡로21길7 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 도곡로21길 7			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	1023.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김기철			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하3층 A구역					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	26.1 °C	56.0 %	756 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 10일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하3층 A구역	27.7	09:30 ~ 09:30	종량법	06/10 ~ 06/11
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		687	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		12.8	11:10 ~ 12:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		5.3	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 10일 ~ 2020년 6월 17일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 18일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	역삼1동 문화센터		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 역삼로7길 16			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4519.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김기철			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하 2층 용역원실 옆					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	26.8 °C	49.7 %	756 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 10일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하 2층 용역원 실 옆	32.3	12:50 ~ 12:50	종량법	06/10 ~ 06/11
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		808	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		12.5	13:10 ~ 14:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		1.5	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간	2020년 6월 10일 ~ 2020년 6월 17일			분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견	1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 18일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	역삼1동 문화센터		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 역삼로7길 16			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4519.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김기철			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하 1층 소화전 뒤					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	30.4 °C	41.1 %	756 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 10일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하 1층 소화전 뒤	30.1	12:40 ~ 12:40	종량법	06/10 ~ 06/11
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		863	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		21.0	14:20 ~ 15:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		3.7	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 10일 ~ 2020년 6월 17일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 18일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	삼성1문화센터 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 봉은사로 616			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	3300.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	심춘섭			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하3층					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	24.9 °C	43.7 %	747 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 4일			시료채취자	박준석 (  명 )	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하3층	34.9	13:00 ~ 13:00	종량법	06/04 ~ 06/05
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		493	13:20 ~ 14:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		11.2	13:20 ~ 14:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.8	13:20 ~ 14:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 4일 ~ 2020년 6월 11일			분석책임자	정문락 (  명 )	
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 12일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	삼성1문화센터 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 봉은사로 616			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	3300.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	심춘섭			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하1층					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	25.3 °C	41.3 %	747 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 4일			시료채취자	박준석 (  명 )	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하1층	44.7	12:50 ~ 12:50	종량법	06/04 ~ 06/05
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		738	14:30 ~ 15:30	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		19.4	14:30 ~ 15:30	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		2.2	14:30 ~ 15:30	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 4일 ~ 2020년 6월 11일			분석책임자	정문락 (  명 )	
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 12일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	대치2문화센터 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 영동대로65길 24			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4947.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	양정신			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하2층					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	24.5 °C	44.6 %	748 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 4일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하2층	30.3	09:50 ~ 09:50	종량법	06/04 ~ 06/05
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		472	10:10 ~ 11:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		12.5	10:10 ~ 11:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.4	10:10 ~ 11:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 4일 ~ 2020년 6월 11일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 12일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	대치2문화센터 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 영동대로65길 24			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4947.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	양정신			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하1층					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	25.0 °C	43.2 %	748 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 4일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하1층	42.9	09:40 ~ 09:40	종량법	06/04 ~ 06/05
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		419	11:20 ~ 11:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		11.9	11:20 ~ 11:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.5	11:20 ~ 11:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 4일 ~ 2020년 6월 11일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 12일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	신구초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 압구정로18길 28			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	7485.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	유오종			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하3층 E/V 앞					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	24.3 °C	51.6 %	758 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 2일		시료채취자	박준석 ( )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하3층 E/V 앞	37.1	09:50 ~ 09:50	종량법	06/02 ~ 06/03
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		585	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		11.5	10:00 ~ 11:00	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		2.7	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 2일 ~ 2020년 6월 9일		분석책임자	정문락 ( )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 10일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	신구초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 압구정로18길 28			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	7485.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	유오종			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하2층 E/V 앞					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	27.4 °C	38.9 %	758 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 2일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하2층 E/V 앞	38.6	09:40 ~ 09:40	종량법	06/02 ~ 06/03
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		627	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		14.7	11:10 ~ 12:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		3.8	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 2일 ~ 2020년 6월 9일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 10일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	도곡초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 선릉로64길 33			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	5666.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	양정신			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하1층 입구쪽					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	25.4 °C	49.5 %	754 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 9일		시료채취자	박준석 ( )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하1층 입구쪽	42.5	13:00 ~ 13:00	종량법	06/09 ~ 06/10
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		709	13:20 ~ 14:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		12.4	13:20 ~ 14:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		2.3	13:20 ~ 14:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 9일 ~ 2020년 6월 16일		분석책임자	정문락 ( )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 17일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	도곡초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 선릉로64길 33			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	5666.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	양정신			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하1층 중앙					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	26.6 °C	44.5 %	754 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 9일			시료채취자	박준석 (  명 )	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하1층 중앙	46.7	12:50 ~ 12:50	종량법	06/09 ~ 06/10
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		649	14:30 ~ 15:30	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		14.2	14:30 ~ 15:30	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		2.4	14:30 ~ 15:30	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 9일 ~ 2020년 6월 16일			분석책임자	정문락 (  명 )	
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 17일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	대왕초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 헌릉로618길 8			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	3262.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김동빈			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하1층 입구쪽 기둥					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	22.1 °C	41.1 %	759 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 3일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하1층 입구쪽 기둥	55.5	10:00 ~ 10:00	종량법	06/03 ~ 06/04
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		365	10:20 ~ 11:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		4.6	10:20 ~ 11:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.5	10:20 ~ 11:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 3일 ~ 2020년 6월 10일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 11일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	대왕초등학교 공영주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 헌릉로618길 8			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	3262.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	김동빈			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하1층 안쪽 기둥					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	21.9 °C	42.2 %	759 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 6월 3일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하1층 안쪽 기 둥	46.1	09:50 ~ 09:50	종량법	06/03 ~ 06/04
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		421	11:25 ~ 12:25	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		3.3	11:25 ~ 12:25	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.5	11:25 ~ 12:25	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 6월 3일 ~ 2020년 6월 10일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 6월 11일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	역삼푸른솔도서관 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 테헤란로8길 36			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	2069.31 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	노대형			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하2층 중앙 기동					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	26.4 °C	60.5 %	754 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 2일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하2층 중앙 기동	50.6	13:10 ~ 13:10	종량법	07/02 ~ 07/03
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		588	13:30 ~ 14:30	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		14.3	13:30 ~ 14:30	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		1.2	13:30 ~ 14:30	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 2일 ~ 2020년 7월 9일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 10일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	역삼푸른솔도서관 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 테헤란로8길 36			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	2069.31 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	노대형			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하1층 중앙 기동					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	26.1 °C	60.0 %	754 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 2일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하1층 중앙 기동	54.5	13:00 ~ 13:00	종량법	07/02 ~ 07/03
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		576	14:40 ~ 15:40	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		15.8	14:40 ~ 15:40	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		1.0	14:40 ~ 15:40	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 2일 ~ 2020년 7월 9일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 10일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	도곡정보문화도서관 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 도곡로18길 57			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	3763.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	선용만			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하3층					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	27.9 °C	52.2 %	755 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 6일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하3층	36.7	12:50 ~ 12:50	종량법	07/06 ~ 07/07
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		598	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		18.0	13:10 ~ 14:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		1.0	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 6일 ~ 2020년 7월 13일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 14일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	도곡정보문화도서관 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 도곡로18길 57			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	3763.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	선용만			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하2층					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	28.2 °C	52.9 %	755 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 6일			시료채취자	박준석 (  명 )	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하2층	37.2	12:40 ~ 12:40	종량법	07/06 ~ 07/07
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		498	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		10.9	14:20 ~ 15:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.9	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 6일 ~ 2020년 7월 13일			분석책임자	정문락 (  명 )	
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 14일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남구청직장어린이집		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 학동로 426			시설명	어린이집	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	920.80 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	이소현			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 1층 별님반					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	24.8 °C	68.0 %	754 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 2일		시료채취자	박준석 ( )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	75 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 1층 별님반	30.2	09:50 ~ 09:50	종량법	07/02 ~ 07/03
	PM2.5	35 µg/m <sup>3</sup> 이하		13.2	09:50 ~ 09:50	종량법	07/02 ~ 07/03
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		496	10:10 ~ 11:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	80 µg/m <sup>3</sup> 이하		22.5	10:10 ~ 11:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	총부유세균	800 CFU/m <sup>3</sup> 이하		57.1	10:10 ~ 11:10	총돌법	
	CO	10 ppm 이하		0.3	10:10 ~ 11:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 2일 ~ 2020년 7월 9일		분석책임자	정문락 ( )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 10일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	강남구청직장어린이집		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 학동로 426			시설명	어린이집	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	920.80 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	이소현			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 2층 잎새반					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	25.6 °C	65.0 %	754 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 2일		시료채취자	박준석 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	75 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 2층 잎새반	35.5	09:40 ~ 09:40	종량법	07/02 ~ 07/03
	PM2.5	35 µg/m <sup>3</sup> 이하		13.0	09:40 ~ 09:40	종량법	07/02 ~ 07/03
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		489	11:20 ~ 12:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	80 µg/m <sup>3</sup> 이하		29.3	11:20 ~ 12:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	총부유세균	800 CFU/m <sup>3</sup> 이하		40.4	11:20 ~ 12:20	총돌법	
	CO	10 ppm 이하		0.3	11:20 ~ 12:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 2일 ~ 2020년 7월 9일		분석책임자	정문락 (서명)		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 10일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	미미위클린놀이터		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 도곡로18길 57			시설명	실내 어린이놀이시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	435.70 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	홍일녀			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 집라인 앞					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	25.9 °C	55.7 %	755 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 6일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	75 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 집라인 앞	22.6	09:40 ~ 09:40	종량법	07/06 ~ 07/07
	PM2.5	35 µg/m <sup>3</sup> 이하		8.1	09:40 ~ 09:40	종량법	07/06 ~ 07/07
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		496	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	80 µg/m <sup>3</sup> 이하		17.8	10:00 ~ 11:00	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	총부유세균	800 CFU/m <sup>3</sup> 이하		20.2	10:00 ~ 11:00	총돌법	
	CO	10 ppm 이하		0.4	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 6일 ~ 2020년 7월 13일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 14일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	미미위클린놀이터		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 도곡로18길 57			시설명	실내 어린이놀이시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	435.70 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	홍일녀			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 안내데스크 옆					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	25.8 °C	54.2 %	755 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 6일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	75 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 안내데스크 옆	19.9	09:30 ~ 09:30	종량법	07/06 ~ 07/07
	PM2.5	35 µg/m <sup>3</sup> 이하		7.7	09:30 ~ 09:30	종량법	07/06 ~ 07/07
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		457	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	80 µg/m <sup>3</sup> 이하		17.8	11:10 ~ 12:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	총부유세균	800 CFU/m <sup>3</sup> 이하		13.5	11:10 ~ 12:10	총돌법	
	CO	10 ppm 이하		0.3	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 6일 ~ 2020년 7월 13일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 14일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	압구정평생학습관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 언주로172길 26			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	1329.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	남성희			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 6층 헬스장					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	25.3 °C	39.5 %	754 mmHg	무 / -	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 3일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 6층 헬스장	31.0	13:20 ~ 13:20	종량법	07/03 ~ 07/04
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		10.5	13:20 ~ 13:20	종량법	07/03 ~ 07/04
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		425	13:40 ~ 14:40	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		31.3	13:40 ~ 14:40	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		2.3	13:40 ~ 14:40	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 3일 ~ 2020년 7월 10일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 13일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	압구정평생학습관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 언주로172길 26			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	1329.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	남성희			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 5층 체육교실					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	27.8 °C	40.1 %	754 mmHg	무 / -	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 3일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 5층 체육교실	35.5	13:10 ~ 13:10	종량법	07/03 ~ 07/04
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		14.8	13:10 ~ 13:10	종량법	07/03 ~ 07/04
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		443	14:50 ~ 15:50	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		29.5	14:50 ~ 15:50	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		2.2	14:50 ~ 15:50	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 3일 ~ 2020년 7월 10일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 13일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	대치평생학습관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 영동대로57길 7			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4125.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	임수정			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 2층 복도					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	27.6 °C	52.4 %	747 mmHg	무 / -	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 8일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 2층 복도	24.2	12:50 ~ 12:50	종량법	07/08 ~ 07/09
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		9.7	12:50 ~ 12:50	종량법	07/08 ~ 07/09
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		564	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		14.9	13:10 ~ 14:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.5	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 8일 ~ 2020년 7월 15일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 16일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	대치평생학습관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 영동대로57길 7			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4125.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	임수정			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 4층 E/V 옆					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	28.5 °C	53.3 %	747 mmHg	무 / -	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 8일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 4층 E/V 옆	27.2	12:40 ~ 12:40	종량법	07/08 ~ 07/09
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		12.5	12:40 ~ 12:40	종량법	07/08 ~ 07/09
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		435	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		18.9	14:20 ~ 15:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.5	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 8일 ~ 2020년 7월 15일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 16일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	대치평생학습관 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 영동대로57길 7			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	790.50 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	임수정			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하1층					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	27.0 °C	61.1 %	747 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 8일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하1층	50.5	09:40 ~ 09:40	종량법	07/08 ~ 07/09
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		488	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		9.9	10:00 ~ 11:00	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.8	10:00 ~ 11:00	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 8일 ~ 2020년 7월 15일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 16일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	대치평생학습관 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 영동대로57길 7			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	790.50 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	임수정			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하2층					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	26.6 °C	60.4 %	747 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 8일		시료채취자	박준석 (  명 )		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하2층	41.8	09:30 ~ 09:30	종량법	07/08 ~ 07/09
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		472	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		6.8	11:10 ~ 12:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.7	11:10 ~ 12:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 8일 ~ 2020년 7월 15일		분석책임자	정문락 (  명 )		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 16일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	청담평생학습관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 학동로67길 11			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4030.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	정인영			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 2층 E/V 옆					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	25.6 °C	53.3 %	752 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 1일		시료채취자	장광호 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 2층 E/V 옆	42.9	12:50 ~ 12:50	종량법	07/01 ~ 07/02
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		19.8	12:50 ~ 12:50	종량법	07/01 ~ 07/02
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		411	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		9.6	13:10 ~ 14:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.3	13:10 ~ 14:10	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 1일 ~ 2020년 7월 8일		분석책임자	정문락 (서명)		
⑤종합의견		1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 9일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	청담평생학습관		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 학동로67길 11			시설명	체육(문화)시설	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	4030.00 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	정인영			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하1층 골프장 입구					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	25.7 °C	54.2 %	752 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 1일		시료채취자	장광호 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	100 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하1층 골프장 입구	34.2	12:40 ~ 12:40	종량법	07/01 ~ 07/02
	PM2.5	50 µg/m <sup>3</sup> 이하		15.3	12:40 ~ 12:40	종량법	07/01 ~ 07/02
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		456	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		16.5	14:20 ~ 15:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	10 ppm 이하		0.3	14:20 ~ 15:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 1일 ~ 2020년 7월 8일		분석책임자	정문락 (서명)		
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 9일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	청담평생학습관 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 학동로67길 11			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	875.99 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	정인영			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	1 지점 : 지하2층 주차장 입구					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	1 지점	25.6 °C	50.6 %	752 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 1일		시료채취자	장광호 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	1 지점 : 지하2층 주차장 입구	49.9	10:00 ~ 10:00	종량법	07/01 ~ 07/02
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		403	10:20 ~ 10:20	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		6.8	10:20 ~ 10:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.7	10:20 ~ 10:20	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
	분석기간	2020년 7월 1일 ~ 2020년 7월 8일			분석책임자	정문락 (서명)	
⑤종합의견	1 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 9일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희



## 실내공기질측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	청담평생학습관 주차장		② 의 뢰 내 용	측정 용도	다중이용시설 정기측정	
	소재지(주소)	서울특별시 강남구 학동로67길 11			시설명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	강남구청장			규모	875.99 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	정인영			의뢰항목	유지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정	2 지점 : 지하2층 중간 기둥					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
	2 지점	25.8 °C	51.3 %	752 mmHg	유 / 가동	무 / -	
채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 7월 1일			시료채취자	장광호 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	PM10	200 µg/m <sup>3</sup> 이하	2 지점 : 지하2층 중간 기 둥	41.8	09:50 ~ 09:50	종량법	07/01 ~ 07/02
	CO <sub>2</sub>	1000 ppm 이하		422	11:30 ~ 12:30	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)	
	HCHO	100 µg/m <sup>3</sup> 이하		5.1	11:30 ~ 12:30	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	CO	25 ppm 이하		0.7	11:30 ~ 12:30	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)	
분석기간		2020년 7월 1일 ~ 2020년 7월 8일			분석책임자	정문락 (서명)	
⑤종합의견		2 지점 : 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 7월 9일

에코환경시험연구소



서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이연희

